


Maribo Varmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2022

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	100%
---	-------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	0,0 kg/GJ	0,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	8,7 g/GJ	31,4 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	4,7 g/GJ	16,8 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	0,01 kg/GJ	0,05 g/kWh
Udledning af SO ₂	16,5 g/GJ	59,3 mg/kWh
Udledning af Nox	112,8 g/GJ	406,2 mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Maribo Varmeværk a.m.b.a.
CVR-nr.	11135617
Adresse	C. E. Christiansens vej 40.
Telefon	54781226
Mail	adm@maribovarmevaerk.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

